



Федеральная служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ

Регистрационный № **9824** от **«13» декабря 2024г.**

Настоящее свидетельство удостоверяет, что электроизмерительная лаборатория с переносным комплектом приборов **Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрИнжиниринг»**

Новоузенская ул., д.214, оф.9, Саратов г., Саратовская обл., 410054 (обособленное подразделение организации находится по адресу: 4-я 8 Марта ул., д.6А, вн.тер.г. муниципальный округ Аэропорт, Москва, 125167) зарегистрирована в Межрегиональном технологическом управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения **приемо-сдаточных испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000 В.**

Перечень разрешённых видов испытаний и измерений:

1. Измерение сопротивления заземляющих устройств.
2. Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами. Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки.
3. Измерение сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки напряжением до 1 кВ.
4. Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью (непосредственное измерение тока однофазного к.з. или измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль с последующим определением тока к.з.).
5. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей.
6. Испытание устройств АВР.
7. Испытание (проверка) устройств защитного отключения (УЗО).
8. Испытание силовых кабельных линий напряжением до 1 кВ.
9. Измерение напряжения прикосновения и шага.
10. Испытание измерительных трансформаторов тока и напряжения до 1 кВ.
11. Проверка фазировки РУ и их присоединений напряжением до 1 кВ.
12. Испытание электродвигателей переменного тока напряжением до 1 кВ.
13. Проверка устройств молниезащиты.
14. Измерение удельного сопротивления грунта.
15. Испытание машин постоянного тока.
16. Отыскание кабельных трасс, определение мест повреждения и «прожиг» кабельной линии.
17. Тепловизионный контроль состояния электрооборудования.
18. Испытание сборных и соединительных шин.
19. Испытание конденсаторов напряжением до 1 кВ.

20. Испытание синхронных генераторов и компенсаторов напряжением до 1 кВ.

Свидетельство выдано на основании протокола № 46-ЭЛ от «13» декабря 2024г., комиссии, назначенной приказом руководителя Межрегионального технологического управления Ростехнадзора от 29.11.2023г. № ПР-200-175-О.

Срок действия Свидетельства установлен до «13» декабря 2027г.

Заместитель председателя комиссии
М.П.

А.П. Родионов

